

Bakkebølle Strand den 14. januar 2013
/pl

Vedrørende: Vandforsyningsplan for Vordingborg kommune i høring.

Angående: Høringssvar fra Bakkebølle Strand Vandværk [BSV]

Vi er enige i, at vandforsyningsplanen for Vordingborg Kommune skal sikre rent og godt vand til forbrugerne i kommunen.

Planen syntes at være udformet på en sådan måde, at dette kan sikres men der burde have været anført i planen, at dette skulle ske på rimelige økonomiske vilkår.

For at skærpe planen er det vores opfattelse at det bør anføres hvilken lov der hentydes til når man på side 12 nævner § 21 tilladelser.

Punkt 3.3. Retningslinjer: På side 11 er anført at almene vandværker skal sikre en høj forsyningsikkerhed, som beskrevet i afsnit 12. ?? Afsnit 12 handler om Økonomi.

Punkt 3.4. anbefalinger er udformet på et enkelt punkt meget konkret og de øvrige til fri fortolkning. Det var måske formålstjenligt, at alle anbefalingerne var konkrete.

Punkt 15.4 BSV

Afsnit 2 giver ingen mening - der er formentlig udeladt nogle ord.

Forsyningsområder:

Der er beskrevet at der er sket ændringer i forsyningsområdet men ingen begrundelse herfor.

Bakkebøllevej 61 og 63 er beliggende i Vordingborg Forsynings område, der også leverer vand til Vestenbækvej 22, som er beskrevet som om de får vand fra Stensved Vandværk.

Bakkebøllevej 120 og 130 er overført til Vordingborg Forsyning, men ses ikke anført i deres forsyningsområde.

Ejendomme med egen forsyning: Bakkebøllevej 61 og 63. Bakkebøllevej 148 og Fredskovsvej 26, der begge er beliggende i vort forsyningsområde ses ikke anført. Den sidste ses anført under Stensby Vandværk forsyningsområde.??

Bakkebøllevej 61 og 63 skal formentlig være Stensbyvej 61 og 63

Forsyningsikkerhed ;

BSV samarbejder med Stensby Vandværk om forsyningsikkerheden.

BSV samarbejder også med Stensved Vandværk om forsyningsikkerheden.

BSV etablere nødforsyningsledning til Stensby Vandværk.

BSV har ikke truffet beslutning om nødforsyningsledning til Stensby Vandværk. (på sidste års generalforsamling blev denne beslutning udsat til nærmere undersøgelser)

BSV bør på sigt etablere nødforsyningsledning til Vordingborg Forsyning.

Der er intet anført om dette under Vordingborg Forsyning.

Status rapport.

Vandbehandlingen.

Stavefejl i næstsidste linie.

Bilag 3 - Principskitse

BSV

Der er angivet 25 m³/t for hver pumpe, men der er tale om i alt 25 m³/t dvs. ca. 8,33 m³/t pr. pumpe.

Bilag 4 - Kapacitets regneark

Forsyningsevne :

Døgnproduktion ca. 200m³/h

Leveringskapacitet ca. 20m³/h

Pumpekapacitet ca. 25m³/h

Filterkapacitet ca. 10m³/h

Indvindingstilladelse udløber 1974 ???????

Disse var ordene fra Bakkebølle Strand Vandværk

Held og lykke med arbejdet

Med venlig hilsen

Marianne Andersen
formand